

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**  
**Về việc Cung cấp vật tư và lắp đặt sửa chữa hệ thống Chiller, máy lạnh tại**  
**Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ**

**Kính gửi: Quý công ty**

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở cho việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp vật tư và lắp đặt sửa chữa hệ thống Chiller, máy lạnh tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ như sau:

**I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ MỜI BÁO GIÁ**

- Tên đơn vị: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
- Địa chỉ: số 345, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, thành phố Cần Thơ
- Nơi nhận báo giá:
  - Phòng Hành Chính Quản Trị Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ – Điện thoại: 0292 3 748 340.
  - Hoặc gửi Báo giá qua địa chỉ mail: [bvnd.hcqt@gmail.com](mailto:bvnd.hcqt@gmail.com)
- Thời gian nhận báo giá: **từ ngày 11/6/2026 đến 15/6/2026**
- Lưu ý:
  - Vị trí lắp đặt: Chiller tầng 1, máy lạnh tầng 2
  - Báo giá hoàn thiện: bao gồm VAT, bàn giao lắp đặt hoàn thiện tại công trình.
  - Các báo giá nhận sau thời điểm quy định sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá là:  $\geq 90$  ngày

**II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC YÊU CẦU BÁO GIÁ VÀ HỒ SƠ KÈM THEO**

- Nội dung yêu cầu báo giá: (Xem Bảng 01)
- Hồ sơ kèm theo báo giá
  - Bảng báo giá của đơn vị với nội dung báo giá nêu tại Bảng 01
  - Giấy phép kinh doanh có ngành nghề phù hợp với yêu cầu báo giá.

Kính mời Quý công ty gửi báo giá đến Bệnh viện theo địa chỉ và thời hạn nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT.

**GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
BSC. Nguyễn Đức Trí

**Bảng 01****Kèm theo thư mời báo giá số: 1109 /TM.BVNĐ ngày 11 tháng 6 năm 2026**

STT	Nội dung	Mô tả thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành Tiền
1	Thay mới Màn hình điều khiển chiller	Hãng sx: Trane. Mô tả kỹ thuật để tương thích với hiện tại: Phù hợp với chiller Trane model number RTHD UB2R XLOX AC2W 2RAL D2A2 RALA VXXX EXAB BXY1 80AC UT7X XRX XXX	Cái	1		
2	Thay mới Van tháp tản nhiệt	Mô tả kỹ thuật để tương thích với hiện tại: Phù hợp với chiller Trane model number RTHD UB2R XLOX AC2W 2RAL D2A2 RALA VXXX EXAB BXY1 80AC UT7X XRX XXX	Cái	1		
3	Thay mới Công tắc dòng chảy	Mô tả kỹ thuật để tương thích với hiện tại: Phù hợp với chiller Trane model number RTHD UB2R XLOX AC2W 2RAL D2A2 RALA VXXX EXAB BXY1 80AC UT7X XRX XXX	Cái	2		
4	Cải tạo sửa chữa tủ chạy auto chiller	Mô tả kỹ thuật để tương thích với hiện tại: Tủ chạy tự động được những linh kiện đi kèm với chiller Trane model number RTHD UB2R XLOX AC2W 2RAL D2A2 RALA VXXX EXAB BXY1 80AC UT7X XRX XXX theo đúng nguyên lý hoạt động. Tủ chạy luân phiên chiller 1 và chiller 2 mỗi chiller hoạt động 1 tuần. Khi 1 chiller hoạt động công suất trên 80% thì gọi chiller còn lại chạy song song khi công suất giảm xuống dưới 40% thì tự tắt đi 1 chiller. Tự động chạy lại khi mất điện.	Cái	1		
5	Thay mới Motor quạt tản nhiệt	Hãng sx: TECO. Nước sx: Malaysia. Mô tả kỹ thuật để tương thích với hiện tại: 4 pole; 7.5Hp; 55KW; 380-415V; 50hz; 1450 RPM	Cái	1		
6	Lắp đặt mới máy lạnh 2.5hp	Lắp mới tại tầng 2 (đầy đủ dụng cụ để lắp mới). Xuất xứ Thái Lan; Gas R32; Nhân năng lượng tiết kiệm điện từ 4* trở lên; Công suất làm lạnh 24000btu/h	Cái	4		
7	Cung cấp vật tư: Ống đồng phụ kiện	Đảm bảo đầy đủ phù hợp để lắp đặt máy: 80 mét ống đồng tương thích với máy lạnh 2.5hp; Độ dày ống từ 0.7mm trở lên; 4 eke dàn nóng 2.5hp; Dây điện cadivi 2.5, si quấn ,cách nhiệt....	Gói	1		
8	Cung cấp vật tư nguồn máy lạnh	Lắp 4 máy 2.5hp: Dây điện cadivi Cv 2.5 400m; Cv 6.0 200m; 1 Mccb 63A 3 pha; 4 CB 15A để + mặt	Gói	1		
9	Vệ sinh Bàu nóng	Cần vệ sinh bằng máy đánh chuyên dụng và hóa chất chuyên dụng.	Cái	2		



10	Vệ sinh Bàu lạnh	Cần vệ sinh bằng máy đánh chuyên dụng và hóa chất chuyên dụng.	Cái	2		
11	Vệ sinh xử lý Máy lạnh FCU bị đọng sương	Cách nhiệt máy bị lão hóa; Ống gió không còn cách nhiệt tốt; Miệng gió nhôm gây đọng sương nhiều nước	Cái	4		
12	Nhân công	Nhân công thực hiện trọn gói các công việc nêu trên	Trọn gói	1		
Tổng cộng:						
Thuế (VAT)						
Tổng thành tiền						

