

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc Sửa chữa thay thế thiết bị các thang máy: số 01, số 09 và số 10

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở cho việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa thay thế thiết bị các thang máy: số 01, số 09 và số 10 như sau:

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ MỜI BÁO GIÁ

1. Tên đơn vị: Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ
2. Địa chỉ: số 345, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
3. Nơi nhận báo giá: Phòng Hành Chính Quản Trị Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ – Điện thoại: 0292 3 748 340
4. Hình thức nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại phòng Hành Chính Quản Trị (Lưu ý: Báo giá cho vào bao thư, dán kín hoặc niêm phong, ngoài bì thư ghi rõ: Chào giá gói thầu “Sửa chữa thay thế thiết bị các thang máy: số 01, số 09 và số 10”
5. Thời gian nhận báo giá: **từ ngày 13/5/2025 đến 8h ngày 19/5/2025**. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét
6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá là: ≥ 90 ngày

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC YÊU CẦU BÁO GIÁ VÀ HỒ SƠ KÈM THEO

1. Nội dung yêu cầu báo giá: (Xem Bảng 01)
2. Hồ sơ kèm theo báo giá
 - Bảng báo giá của đơn vị với nội dung báo giá nêu tại Bảng 01
 - Hồ sơ năng lực của đơn vị (bản copy): đáp ứng theo quy định của Luật đấu thầu

Kính mời Quý công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm gửi báo giá đến Bệnh viện theo địa chỉ và thời hạn nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC



BSCKII. ÔNG HUY THANH

DANH MỤC CHI TIẾT SỬA CHỮA THAY THÊ THIẾT BỊ CÁC THANG MÁY: SỐ 01, 09 VÀ SỐ 10

(Kèm theo thư mời báo giá số 169/TM.BVNĐ ngày 13 tháng 5 năm 2025)

Stt	Tên thiết bị	Quy cách/ thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Nguồn gốc / Xuất xứ (nhà thầu điền thông tin vào cột này)	Đơn giá	Tổng thành tiền	Ghi chú
1	Tủ điện điều khiển thang chuyển rác (thang số 10)	Công suất: 7,5kw Điểm dừng: 9 stop Điện áp: 380VAC Tần số: 50Hz Tốc độ: 30m/phút Bộ điều khiển tốc độ vô cấp – AC VVVF Điều khiển vô cấp tốc độ bằng hệ thống thay đổi điện áp và tần số Truyền thông Can bus 32 bit: Đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu nhanh chóng và ổn định, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả. Nhập khẩu nguyên tủ.	Tủ	1				Thay mới
2	Cửa tầng thang máy chuyển rác (thang số 10)	Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 800x1500 Loại cửa: đóng mở bằng tay Cửa mở tìm 1 cánh lên và 1 cánh xuống (Chỉ mở được khi thang dừng đúng tầng)	Bộ	9				Thay mới
3	Cửa cabin thang máy chuyển rác (thang số 10)	Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 800x1500 Loại cửa: đóng mở bằng tay Cửa mở tìm 1 cánh lên và 1 cánh xuống (Chỉ mở được khi thang dừng đúng tầng)	Bộ	1				Thay mới
4	Bộ kiểm soát tốc độ (Encorder) thang máy chuyển rác (thang số 10)	Điện áp 5VDC ($\pm 5\%$) Tốc độ cho phép $\leq 2000\text{rpm}$ Nhiệt độ cho phép: -40° đến 115°	Cái	1				Thay mới

5	Cáp tải thang máy chuyển rác (thang số 10)	Kích thước: Phi 10 Lực kéo đứt: 1770N/mm ² Lực kéo đứt tối thiểu: 48,1KN Lõi bên trong dây cáp được tẩm dầu	Mét	105				Thay mới
6	Hộp gọi tầng thang máy chuyển rác (thang số 10)	Nguồn điện: 24VDC Chất liệu: hợp kim Hiển thị tầng: LCD hoặc LED Nút gọi tầng 1,2,3,4,5,6,7,8 và tầng 9 Nút gọi hình tròn hoặc vuông	Bộ	9				Thay mới
7	Shose dẫn hướng cabin và đối trọng thang máy chuyển rác (thang số 10)	Shoes dẫn hướng ray T50	Cái	8				Thay mới
8	Dây tín hiệu dọc hố thang máy chuyển rác (thang số 10)	DVV 24x0.75mm	Mét	100				Thay mới
9	Cảm biến dừng tầng (thang số 10)	Tín hiệu ngõ ra NPN Loại phát hiện: Thu phát Khoảng cách phát hiện: 30mm Điện áp: 12-30VDC Dòng điện tiêu thụ: 30mA	Cái	2				Thay mới
10	Cờ dừng tầng bằng thép (thang số 10)	Vật liệu bằng thép	Bộ	9				Thay mới
11	Cáp tải thang máy cấp cứu (thang số 01)	Kích thước: Phi 10 Lực kéo đứt: 1770N/mm ² Lực kéo đứt tối thiểu: 48,1KN Lõi bên trong dây cáp được tẩm dầu	Mét	350				Thay mới
12	Công tắc giới hạn thang máy cấp cứu (thang số 01)	Tần số tác động cơ 120 lần/phút Tần số tác động điện 30 lần/phút Điện áp: 250V Tốc độ tác động: 5mm/s đến 5m/s	Cái	4				Thay mới

13	Tủ điện điều khiển 15kw (thang số 9)	Công suất: 15Kw Điểm dừng: 9 stop Điện áp: 380VAC Tần số: 50Hz Tốc độ: 60m/phút Bộ điều khiển tốc độ vô cấp – AC VVVF Điều khiển vô cấp tốc độ bằng hệ thống thay đổi điện áp và tần số Truyền thông Can bus 32 bit: Đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu nhanh chóng và ổn định, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả. Nhập khẩu nguyên tủ.	Tủ	1				Thay mới
14	Hộp gọi tầng (hộp gọi, nút nhấn lên xuống, hiển thị Led) (thang số 9)	Hộp gọi bằng hợp kim Nút nhấn lên và nút nhấn xuống Hiển thị tầng: Led hoặc Lcd	Bộ	9				Thay mới
15	Hộp gọi cabin (thang số 9)	Hộp gọi bằng hợp kim Nút nhấn từ 1 đến 9 Nút đóng mở cửa Nút nhấn báo động. Hiển thị Led hoặc Lcd Board gọi tầng tích hợp với tủ điều khiển	Bộ	1				Thay mới
16	Encorder kiểm soát tốc độ (thang số 9)	Điện áp 5VDC ($\pm 5\%$) Tốc độ cho phép $\leq 2000\text{rpm}$ Nhiệt độ cho phép: -40° đến 115°	Bộ	1				Thay mới
17	Shose dẫn hướng cabin (thang số 9)	Shoes dẫn hướng ray T89	Cái	4				Thay mới
18	Shose dẫn hướng đối trọng (thang số 9)	Shoes dẫn hướng ray T90	Cái	4				Thay mới
19	Tủ điều khiển đầu cabin (thang số 9)	Đồng bộ với tủ điều khiển thang máy	Bộ	1				Thay mới
20	Biến tần điều khiển cửa cabin (thang số 9)	Công suất: 0.4kw Điều khiển tốc độ theo các Swich Điện áp vào: 220VAC 50Hz Điện áp ra: 380VAC 50Hz Tín hiệu đóng mở cửa Tín hiệu giới hạn đóng mở cửa	Bộ	1				Thay mới
21	Dây tín hiệu dọc hồ chống nhiễu (thang số 9)	DVV 24x0.75mm	Mét	100				Thay mới

[illegible]

Thuế VAT 8%		
Tổng cộng		

Yêu cầu:

Đảm bảo các thang máy cải tạo hoạt động an toàn, xuyên suốt sau cải tạo. Bệnh viện mời thầu trọn gói không phát sinh, nhà thầu có thể vào khảo sát trước khi báo giá (Liên hệ phòng HCQT gặp DS Huy ĐT 0915777985 dẫn đi khảo sát). Trường hợp không vào khảo sát nhà thầu tự chịu mọi chi phí phát sinh ngoài hợp đồng.

Giá cải tạo bao gồm chi phí bảo hành, chi phí bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành.

Đảm bảo người trực thang máy trong giờ hành chính từ sáng 7h-12h, chiều từ 13h - 17h30

Thời gian bảo hành 12 tháng, thời gian bảo trì 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng

Thời gian thực hiện hợp đồng 45 ngày

Năm xuất xứ 2024 trở về sau

CẤN
T